

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

**AB VILMA**  
Joint Stock Company  
Zirmunu Street 68  
09124 Vilnius  
Lithuania

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01  
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09  
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /  
*The product also fulfills the requirements of*

IEC 60884-1:2002  
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006  
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

  
R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

Aktenzeichen: 2329100-1520-0002 / 305683

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40005300

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2003-02-26

(letzte Änderung / updated 2023-10-17)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
AB VILMA Joint Stock Company, Zirmunu Street 68, 09124 VILNIUS, LITHUANIA

Aktenzeichen / *File ref.*  
2329100-1520-0002 / 305683 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*  
2023-10-17

Datum / *Date*  
2003-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005300.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005300.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

**RP16-002**

**RP16-002-20**

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A

Polzahl  
*Number of poles*

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten  
*two pole with side-earthing contacts*

Bauart  
*Kind of construction*

DIN 49 440-1

Anbringungsart  
*Method of mounting*

Unterputzmontage  
*flush-type*

Schutzart  
*Degree of protection*

IP 20

Ausführung(en)  
*Construction(s)*

mit Schraubanschlussklemmen  
*with screw-type terminals*

Weitere Angaben siehe Anlage  
*Further information see appendix*

100, 200, 850, 900 vom 2023-10-17  
*100, 200, 850, 900 dated 2023-10-17*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
 AB VILMA, Joint Stock Company, Zirmunu Street 68, 09124 Vilnius, Lithuania

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005300.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005300*

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /  
*Certificate No.*  
 40005300

Anlage /  
*Appendix*  
 100

Aktenzeichen / *File ref.*

2329100-1520-  
 0002/305683/TL3/FCR

letzte Änderung / *updated*

2023-10-17

Datum / *Date*

2003-02-26

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Sockeltyp / <i>Socket type</i>	Serie(s)						
	EXPRESS XP 500	LUXE LX 200	SPECTRUM SP 300	STANDARD ST 150	STYLE SL 250	STYLE PLUS SL+250	QUADRUM QR 1000
RP16-002 IP20	X	X	X	---	---	---	X
RP16-002-20 IP20, shutter	X	X	X	---	---	---	X
RP16-003 IP44	---	---	---	---	---	---	---
RP16-003-20 IP44, shutter	---	---	---	---	---	---	---

genehmigte Ausführung / *approved version*: X

nicht genehmigte Ausführung / *not approved version*: ---

